



SBI
ZI Le terre Landry
70200 LURE

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 01/01/2024 Fin de validité 31/12/2024
Page 1/1

Site : Carrière de VELLECHEVREUX
Granulats : 0/100 C
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Classification GTR 2023 : Catégorie G1

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 100

Norme NF P 11-300

Catégorie D3


	0.08	2	20	31.5	50	63	100	150	200	F	LA	VBS
Etendue e												
V.S.S.+U												
V.S.S.	12.0						99.0				45.0	0.100
V.S.I.							84.0	98.0	100.0			
V.S.I.-U												

Partie informative

Résultats de production

du 08/03/23 au 11/12/23

	0.08	2	20	31.5	50	63	100	150	200	F	LA	VBS
Maximum	4.3	11.9	46.4	57.1	67.9	75.2	100.0	100.0	100.0			0.086
X _{F-1.25} Ecart-types	4.5	12.1	46.1	56.9	67.3	74.9	99.4	100.0	100.0			0.089
Moyenne X_f	3.2	8.4	32.5	43.5	60.9	71.5	94.6	100.0	100.0	0.2	24.0	0.062
X _{F-1.25} Ecart-types	1.9	4.6	18.9	30.1	54.5	68.1	89.9	100.0	100.0			0.035
Minimum	1.8	4.6	19.8	30.8	55.7	68.8	91.6	100.0	100.0			0.033
Ecart-type	1.03	2.99	10.90	10.74	5.15	2.69	3.82	0.00	0.00			0.0220
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3



WTL 11.07.04.449 (d) Arcade 1996, 2023

LABORATOIRE

S.RAPIN - GERANT

ENTREPRISE

LABORROUTE
LORRAINE